

Datenblatt


Peltier-Schaltschrankkühler FL-416-AC



Technische Daten:

Versorgungsspannung	90-305 V-AC, 47-63 Hz, 127-431 V-DC
Nennleistung	200 W
Kühlleistung (L35/L35)	240 W
Gewicht	ca. 12,5 kg
Schutzart Außenseite (Warmseite)	IP67
Schutzart Innenseite (Kaltseite)	IP20
Einsatztemperaturbereich	-40 °C bis 70 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis 70 °C
Störmeldekontakt	Schließkontakt, max. 250 V-AC (30 V-DC), 5 A
Schaltpunkt Störmeldung	+80°C (+/- 5°C) Wärmetauschertemperatur
Schaltpunkt Sicherheitsabschaltung	+90°C (+/- 5°C) Wärmetauschertemperatur


Leistungsbereich:




Anschlussbelegung:

Kabel	Aderfarbe	Anschluss
grau	schwarz „1“	L
grau	schwarz „1“	N
grau	gelb / grün	Erdung
schwarz	blau	Alarm-Schließer
schwarz	braun	Alarm-Schließer

Hauptmaße:



Durchbruch:



Zulassungen:





Für das folgend bezeichnete Produkt "DR.NEUMANN Schaltschrankkühler - FL-416-AC" erfolgt die CE-Kennzeichnung aufgrund der Richtlinie 3014/30/EU des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Kommunikationseinrichtungen einschließlich der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität.

Dieses Produkt ist zur Verwendung mit CE gekennzeichneten Netzteilen bestimmt.

Das hier beschriebene Produkt "DR.NEUMANN Schaltschrankkühler - FL-416-AC" erfüllt die Voraussetzungen für eine CE-Kennzeichnung:

Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/VDE 0839 Teil 6-2

Elektromagnetische Verträglichkeit Fachgrundnorm Störfestigkeit

Funkentstörung nach EN 55022 Klasse A

Elektromagnetische Verträglichkeit von Einrichtungen der Informationsverarbeitungs - und Telekommunikationstechnik

Elektrische Sicherheit nach EN 60950

Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschließlich elektrischer Büromaschinen

Dieses Gerät ist zum Einsatz im Industriebereich bestimmt. Die Störfestigkeit und Störaussendung entsprechen den Richtlinien für Industriegeräte. Beim Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen kann es unter Umständen zur Störung anderer Geräte (z.B. Radio) kommen. Der Betreiber muss selbstständig sicherstellen, dass kein Dritter durch mögliche Störungen beeinflusst wird.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

DR. NEUMANN
Peltier-Technik GmbH
Gautinger Straße 45
82061 Neuried

abgegeben.



MBI GmbH

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst

Telefon: +49 (0) 7251 - 30 20 408
Telefax: +49 (0) 7251 - 30 20 409

E-Mail: info@mbi-gmbh.de
Webseite: www.mbi-gmbh.de